



报告编号 (Report ID) : 01R25A0474-1

检测报告

Testing Report

委托单位: 华测检测认证集团股份有限公司
Client

受检单位: 华测检测认证集团股份有限公司
Inspection Unit

检测类别: 工业废水、生活污水
Type

报告日期: 2025 年 02 月 28 日
Approved Date



深圳市威标检测技术有限公司
Shenzhen Weibiao Detection Technology Co., Ltd

报告编制说明

- 1、本公司保证检测的科学性、公正性，检测数据的准确性，对检测数据的准确性负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料的保密性负责。
- 2、本公司检测服务流程按照相关检测技术规范和本公司的管理体系要求执行。
- 3、本报告无编制、审核、签发（授权签字人）人签名无效，涂改、增删本报告无效，本报告无加盖本公司“检验检测专用章”“CMA 章”无效。
- 4、本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责；送检样品的样品名称、点位名称、取样时间等信息均由客户提供，本实验室对此真实性不承担责任。
- 5、对本报告若有异议，请于本报告发出之日起 5 天内向本公司业务室咨询，逾期恕不受理，来函、来电请注明报告编号，对于性能不稳定、不易留样的样品，恕不受理复检。
- 6、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告；不得将本报告作为商业广告使用。

本公司通讯资料

实验室名称：深圳市威标检测技术有限公司环境实验室

联系地址：深圳市龙华区民治街道上芬社区第五工业区一区 61 号 101 一至四楼

邮编：518109

联系电话：0755-28036388

传真：0755-28031308

邮箱：vbv_service@126.com

网址：www.vbvcn.com

检测报告

报告编号 (Report ID) : 01R25A0474-1

第 1 页, 共 3 页

编制人: 张雨



审核人: 李纯



签发人: 宋洪强



签发人职务: 授权签字人

签发日期:

2025.2.28



检测报告

报告编号 (Report ID) : 01R25A0474-1

第 2 页, 共 3 页

一、检测信息

受检单位	华测检测认证集团股份有限公司	采样地址	深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号华测检测大楼
采样人员	邓勇、宋利坚	采样日期	2025 年 02 月 20 日
检测人员	邓勇、宋利坚、林素伊、杨彩慧、郭怡、覃仕怡	检测日期	2025 年 02 月 20-26 日

二、检测内容

检测类别	采样位置	样品编号	采样设备	样品状态
生活污水	生活污水排放口	01T25A0474-503	—	液态、无色、无异味、无浮油、清澈
工业废水	综合污水排放口	01T25A0474-500	—	液态、无色、无异味、无浮油、清澈

三、检测结果

1、生活污水

采样位置	检测项目	检测结果	单位
生活污水排放口	悬浮物	6	mg/L
	化学需氧量	10	mg/L
	氨氮	0.122	mg/L
	总氮	1.74	mg/L

2、工业废水

采样位置	检测项目	检测结果	限值	单位
综合污水排放口	pH 值	7.8	6-9	无量纲
	悬浮物	5	180	mg/L
	五日生化需氧量	2.9	130	mg/L
	总磷	0.34	4	mg/L

备注：“限值”由委托单位排污许可证提供。

本页以下空白

检 测 报 告

报告编号 (Report ID) : 01R25A0474-1

第 3 页, 共 3 页

四、检测依据

检测类别	检测项目	检测标准	检测仪器	检出限
生活污水/ 工业废水	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	WTW 便携式单参数分析仪 pHC3110 VBV/SZ-EI-77 (03)	—
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	电子天平 PTX-FA120S VBV/SZ-EII-02 (13)	4mg/L
	化学 需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸 盐法》 HJ 828-2017	电子滴定器 Titrette 50mL VBV/SZ-EII-36 (05)	4mg/L
	五日生化 需氧量	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的 测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009	生化培养箱 LDY-250F VBV/SZ-EII-10 (06) 覆膜电极溶解氧测定仪 Pro20 VBV/SZ-EII-93 (02)	0.5mg/L
	总磷	《水质 总磷的测定 钼铵酸分光光度 法》 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计 UV-7504C VBV/SZ-EII-01 (05)	0.01mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光 度法》 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 UV-7504C VBV/SZ-EII-01 (04)	0.025mg/L
	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消 解紫外分光光度法》 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 TU-1810DPC VBV/SZ-EII-01 (01)	0.05mg/L

=报告结束=